



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д.24, г.С-Петербург, 190020  
Почтовый адрес: ул.Оборонная д.51, п.Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская область, 188662  
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65, «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99  
E-mail: [gu@mchs-lenobl.com](mailto:gu@mchs-lenobl.com)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
ул.Оборонная д.51, п.Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская область, 188662, телефон 640-05-90  
E-mail: [ugpnlenobl@yandex.ru](mailto:ugpnlenobl@yandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волосовского района**  
188410, Ленинградская область, Волосовский район,  
г.Волосово ул.Заводская д.2 тел.8-813-73-24-716; [ogpn32@mail.ru](mailto:ogpn32@mail.ru)

**Предписание № 147/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Заведующему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27»,  
Петренко Наталье Валентиновне  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на  
которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНД и ПР Волосовского района УНД и ПР Главного  
Управления МЧС России по Ленинградской области от 27.09.2016 № 147

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя

руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 21 октября 2016 года с 14 ч. 30 мин по 17 ч. 30 мин, и 28 октября 2016 года с 15 ч. 00 мин  
по 16 ч. 00 мин. Кривой Татьяной Тимофеевной – инспектором отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Волосовского района управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена  
внеплановая проверка объекта защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 27», расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Большая Вруда, д. 52

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Петренко Натальей Валентиновной – Заведующим МДОУ «Детский сад № 27»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:



| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1     | Дверь в помещении бельевой не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа  | СНиП 02.08.02.-89* п. 1.82<br>СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78)<br>- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6ч | 02.12.2016   |  |
| 2     | Помещение электрощитовой оборудовано автономными установками пожаротушения.                         | не 22.07.2008 «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Свод правил 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» таб. А.4, п.8.   | 02.12.2016   |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Волосовского района  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ленинградской области  
капитан внутренней службы  
Кривая Татьяна Тимофеевна  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

  
(подпись)

«28» октября 2016г.

Предписание для исполнения получил:

Тренко Н.В. завершающий  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

✓   
(подпись)

«28» октября 20 16 г.